

ईशतहार सूचना

-----XX-----

प्रति,


मेसर्स सर्वपुर्ता कान्सट्रक्शन प्रा. लि.,
84 रामकृष्णपल्ली पो. मुकुंदपुर,
कोलकता (700099)
E-mail - saravgango@yahoo.in,
spcplkol@rediffmail.com

विषय :- ओव्हर हेड टैंक में आवश्यक सुधार करने बाबत।

-----00-----

आपके द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड कोरबा के अंतर्गत अनुबंध क्रमांक 86/DL2005-06 के तहत विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम छुरीकला में 150 कि.ली. क्षमता 12 मी. स्टेजिंग सहित आर.सी.सी. ओव्हर हेड टैंक का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में पूर्ण किया गया है। वर्तमान में निर्मित टंकी निर्माण के समय से ही जगह-जगह लीकेज हो रही है, जिससे टंकी में पूर्ण रूप से पानी नहीं भरा जा रहा है। पेयजल आपूर्ति बाधित है, टंकी में अत्याधिक लीकेज होने के कारण गंभीर दुर्घटना होने की आशंका है। उक्त कार्य के सुधार कार्य हेतु आपको विभाग से अनेको पत्र जारी किये गये हैं, परन्तु आपके द्वारा किसी भी पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। टंकी में सुधार कार्य न होने के कारण जनताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है।

इस ईशतहार के द्वारा सूचना दी जाती है, कि सूचना प्रकाशन तिथि से सात दिवस के भीतर टंकी का मरम्मत कार्य पूर्ण करे अन्यथा आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए कार्यवाही की जावेगी।


(एस.के. चन्द्रा)

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड-कोरबा (छ.ग.)

ईशतहार सूचना

-----XX-----

प्रति,


मेसर्स एस.एस. कान्सट्रक्शन
पुरानी बाजार चित्रकुटधाम
कर्वी (यू.पी.)
फ़ोन नं. 05198-236903

विषय :- ओव्हर हेड टैंक में आवश्यक सुधार करने बाबत।

-----00-----

आपके द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड कोरबा के अंतर्गत अनुबंध क्रमांक 46/DL 2008-09 के तहत विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम दीपका में 550 कि.ली. क्षमता 15 मी. स्टेजिंग सहित आर.सी.सी. ओव्हर हेड टैंक का निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 में पूर्ण किया गया है। वर्तमान में निर्मित टंकी निर्माण के समय से ही जगह-जगह लीकेज हो रही है, जिससे टंकी में पूर्ण रूप से पानी नहीं भरा जा रहा है। पेयजल आपूर्ति बाधित है, टंकी में अत्याधिक लीकेज होने के कारण गंभीर दुर्घटना होने की आशंका है। उक्त कार्य के सुधार कार्य हेतु आपको विभाग से अनेको पत्र जारी किये गये हैं, परन्तु आपके द्वारा किसी भी पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। टंकी में सुधार कार्य न होने के कारण जनताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है।

इस ईशतहार के द्वारा सूचना दी जाती है, कि सूचना प्रकाशन तिथि से सात दिवस के भीतर टंकी का मरम्मत कार्य पूर्ण करे अन्यथा आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए कार्यवाही की जावेगी।


(एस.के. चन्द्रा)

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
खण्ड-कोरबा (छ.ग.)